

INFORMATION QUALITE DE L'EAU POTABLE

Conformément à l'article 5 de l'Ordonnance fédérale sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douches accessibles au public (OPBD) et en qualité de distributeur d'eau, la Municipalité vous communique, ci-dessous, les informations suivantes au sujet de son réseau d'eau potable :

Année :	2022		
Nombre d'habitants approvisionnés :	14'096		
Provenance :	86 %	Sources	
		Cézille, Confrérie, Baûles	348'479 m3 (24%)
		Montant	908'974 m3 (62%)
	14 %	Lac	197'572 m3
		<i>SAPAN (Société Anonyme pour le Pompage et l'Adduction d'eau du lac pour la région Yvernoise)</i>	
Désinfection :	Sources Cézille + Confrérie + Baules : pas de traitement		
	Source du Montant : floculation-filtration sur hydro-anthracite-ozonation-filtration sur charbons actifs-chloration.		
Qualité hygiénique :	Les échantillons prélevés respectaient les exigences légales pour les paramètres chimiques et microbiologiques analysés.		
Contrôles sanitaires :	Le suivi de la qualité de l'eau de boisson comporte 108 prélèvements effectués aux sources, réservoirs et réseau par notre groupe eaux. A cela s'ajoute 1 contrôle du Laboratoire Cantonal.		
Chlorothalonil :	Les analyses ont été réalisées le 23.05.2022, les valeurs sont conformes.		
Paramètres physiques et chimiques :	Paramètres	Moyenne	Objectif qualité OPBD*
	Température	8.6	8 à 15 °c
	Dureté totale	20.7	- °F
	Nitrates	4.8	25 mg NO ₃ /l
	pH	7.6	6.8 – 8.2
	Sodium	2.7	<20 mg Na ⁺ /l
	Calcium	71.4	<200 mg Ca ²⁺ /l
	Sulfates	5.4	<50 mg SO ₄ 2-/l
	Chlorures	3.6	<20 mg Cl- /l
	* Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations et de douche accessible au public (OPBD)		
Contact :	Service des infrastructures et de l'environnement Chemin du Montoly 1 1196 Gland Tél : 022/354.04.30 e-mail : sie@gland.ch		

Pour votre information, vous retrouverez ces données ainsi que celles concernant les autres distributeurs d'eau sur le site internet :

www.trinkwasser.ch