

INFORMATION QUALITÉ DE L'EAU POTABLE

Conformément à l'article 5 de l'Ordonnance fédérale sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douches accessibles au public (OPBD), et en qualité de distributeur d'eau, la Municipalité vous communique, ci-dessous, les informations suivantes au sujet de son réseau d'eau potable :

Année : **2025**

Nombre d'habitants approvisionnés : **14'192**

Provenance : **96 % Sources**

Cézille, Confrérie, Baûles 301'511 m³ (22 %)
Montant 994'937 m³ (74 %)

Traitements : flocculation - filtration charbon - filtration sable - chloration

4 % Lac 48 484 m³

SAPAN (*Société Anonyme pour le Pompage et l'Adduction d'eau du lac pour la région Nyonnaise*) - Pour plus d'information : <https://www.sinyon.ch/nos-energies/eau/l-essentiel-sur-l-eau/>

Désinfection : Sources Cézille + Confrérie + Baules : **pas de traitement**

Source du Montant : flocculation - filtration sur hydro-anthracite-ozonation - filtration sur charbons actifs - chloration.

Qualité hygiénique : Les échantillons prélevés sont conformes aux normes en vigueur. Sept non-conformités relevées lors de la mise en service du réseau du Vieux-Bourg ont été corrigées par rinçage et désinfection, et les contre-analyses sont conformes. Une non-conformité au 1,2,3-triazole a été détectée dans l'eau fournie par la SAPAN, corrigée par un ajustement de l'apport des ressources.

Contrôles sanitaires : La qualité de l'eau potable est régulièrement contrôlée, avec 66 prélèvements effectués aux sources, dans les réservoirs et sur le réseau. Un contrôle cantonal complémentaire est également réalisé.

Chlorothalonil : Les analyses ont été réalisées le 23.06.2025, les valeurs sont conformes.

Paramètres physiques et chimiques :	Paramètres	Moyenne	Objectif qualité OPBD*	Unité
--	-------------------	----------------	-------------------------------	--------------

Température	10.9	8 à 15	°c
Dureté totale	22.4	-	°F
Nitrates	5.2	25	mg NO ₃ /l
pH	7.2	6.8 - 8.2	
Sodium	3.9	<20	mg Na ⁺ /l
Calcium	71.5	<200	mg Ca ²⁺ /l
Sulfates	8.0	<50	mg SO ₄ 2-/l
Chlorures	3.7	<20	mg Cl ⁻ /l

* *Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations et de douche accessible au public (OPBD)*

Contact : Service des infrastructures et de l'environnement
Chemin du Montoly 1, 1196 Gland

Tél : 022/354.04.30 e-mail : sie@gland.ch

Pour votre information, vous retrouverez ces données ainsi que celles concernant les autres distributeurs d'eau sur le site internet : www.trinkwasser.ch